


УТВЕРЖДАЮ

Помощник ректора

 В.А. Кузьминов

« 14 » сентября 2025 г.

ПЛАН
подготовки котельной и тепловых сетей ФГАОУ ВО «ПНПИУ»
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

г. Пермь
2025 г.

Результаты анализа прохождения отопительных периодов с 2022 г. по 2024 г.

			Отопительные периоды		
			2021-2022	2022-2023	2023-2024
1	Дата пуска		08.09	12.09	18.09
2	Дата отключения		11.05	02.05	19.05
3	Продолжительность отопительного периода		246	233	245
Значения среднемесячных температур наружного воздуха					
4	сентябрь		+7,6	+10,1	+13,1
5	октябрь		+4,2	+5,0	+4,0
6	ноябрь		-3,6	-6,5	-1,5
7	декабрь		-10,4	-10,8	-12,4
8	январь		-11,8	-12,4	-14,3
9	февраль		-4,8	-9,1	-10,8
10	март		-6,9	-0,5	-2,4
11	апрель		+5,0	+5,9	+6,8
12	май		+9,5	+15,0	+6,5
13	Средняя температура за отопительный период с 01.09 по 01.06		-1,3	-0,3	-1,2
14	Самая max низкая температура нар. воздуха за отопительный период	Дата	13.01.22	09.01.23	08.12.23
		температура нар. воздуха	-27,1	-32,1	-34,4
15	Кол-во обращений граждан на некачественное предоставление коммунальной услуги – отопление за отопительный период		0	0	0
16	Кол-во отключений в течении отопительного периода связанных:	с технологическими нарушениями, возникшими в работе оборудования	0	0	0
		с отключением электроэнергии	2	2	2

Начальник котельной



Акулов В.Л.

ПЛАН
подготовки котельной к работе в отопительный период 2025 – 2026 годов

№ п.п.	Мероприятие	Срок выполнения		Ответственный
		начало	окончание	
1	2	3	4	5
1	Обучение и аттестация технологического персонала	27.06.25	30.06.25	Начальник котельной Акулов В.Л.
2	Проверка средств измерения и КИПиА	01.06.25	30.06.25	Начальник СЭР Исаков Д.В.
3	Оповещение потребителей тепловой энергии об останове котельной и проведении гидравлических испытаний тепловых сетей комплекса ПНИПУ	01.05.25	15.05.25	Заместитель начальника котельной Никулин Н.В.
4	Гидравлические испытания тепловых сетей комплекса ПНИПУ	14.05.25	29.08.25	Начальник СЭР Исаков Д.В.
5	Участие в приемке гидравлических испытаний внутренних сетей абонентов (с оформлением актов гидравлических испытаний)	14.05.25	29.08.25	Начальник СЭР Исаков Д.В.
6	Подготовка оборудования котельной к отопительному периоду	16.06.25	29.06.25	Заместитель начальника котельной Никулин Н.В.
7	Подготовка оборудования ЦТП №1, №2 к отопительному периоду	16.06.25	29.06.25	Заместитель начальника котельной Никулин Н.В.

Начальник котельной

В.Л. Акулов

